


Scénario 10 :


Feu de nappe dans le local dépotage

Effets thermiques :

- SEL 3 (kW/m²)
- SEL (5 kW/m²)
- SELS (8 kW/m²)

— Limites de propriété



 <p>ANTEA Risques Industriels 803, bd Duhamel du Monceau CS 30602 - 45186 Orléans cedex Tél : 02 38 23 23 57 - Fax : 02 38 23 23 79</p>				
Révisé	Date	Auteur	Visé	Désignation
A	21.06.2013	N.D		
Type de document :		Identification :		
Porté : 1 / 1		Fichier :		