



**Scénario 3:**  
Incendie d'un bac de FOL

Effets thermiques à hauteur humaine :

- SEL 3 (kW/m<sup>2</sup>)
- SEL (5 kW/m<sup>2</sup>)
- SELS (8 kW/m<sup>2</sup>)

— Limites de propriété



 <p><b>Antea</b> Risques Industriels 803, bd Duhamel du Monceau CS 30602 - 45186 Orval cedex Tél : 02 38 23 23 57 - Fax : 02 38 23 23 79</p>							
Révisé / Date	A / 21.06.2013	Auteur	N.D	Visé		Désignation	
Type de document :		Portée : 1 / 1		Fichier :			