



Scénario 4 :
Boil over d'un bac de stockage
de froul lourl

Effets thermiques :

- SEI 3 (kW/m²)
- SEL 5 (kW/m²)
- SELS 8 (kW/m²)

— **Limites de propriété**

antesgroup ANTEA
 Espace Industrielle
 605, 610 Duhamel de Monceau
 CS 30302 - 40100 Orléans cedex
 Tél : 02 38 23 23 67 - Fax : 02 38 23 23 79

A	21.06.2013	N.D		
Rév.	Date	Auteur	Visé	Désignation
Type de document :			Identification :	
Page : 1 / 1			Fichier :	