


**Scénario 16A :**  
**Explosion du local propane**

Effets de surpression:

- Zones de bris de vitre (20 mbar)
- Effets irréversibles (50 mbar)
- Effets létaux (140 mbar)
- Effets létaux significatifs (200 mbar)

— Limites de propriété



Rev.	Date	Auteur	Visé	Désignation
A	21.06.2013	N.D		
Type de document :		Identification :		
Partie : 1 / 1		Fichier :		