


Scénario 3:
Incendie d'un bac de FOL

Effets thermiques à hauteur de bac (9 m)

- SEL 3 (kW/m²)
- SEL (5 kW/m²)
- SELS (8 kW/m²)

Limites de propriété



Antea
Risques Industriels
803, bd Duhamel du Monceau
CS 30602 - 45186 Orvèl cedex
Tél: 02 38 23 23 57 - Fax: 02 38 23 23 79

Révis	Date	Auteur	Visé	Désignation
A	21.06.2013	N.D		
Type de document :				Identification :
Portée : 1 / 1				Fichier :

